

Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft.

1037 Budapest

Bojtár u. 58-60.

Jékey Márk úr

részére

Ügyiratszámunk: M-533/2008

Ügyintézőnk: Somorjai A.

Tárgy: tájékoztatás


Kérésükre tájékoztatásul közöljük, hogy a kábelek rögzítésére használni kívánt HILTI X-FB típusú acél félbilincs család és X-DFB típusú acél dupla bilincs család, valamint X-GHP típusú speciális szegek DIN 4102-12:1998 szabvány szerinti laboratóriumi tűzállósági vizsgálata 2008. szeptember 12-én megtörtént.

A vizsgálati eredmények alapján az erőátviteli kábeleket legfeljebb 300 mm-ként rögzítő fenti típusú bilincses kábelrögzítő rendszerekre fal- és födémszerkezet esetében a

30 perc működés fenntartási időtartam (E30)

igazolható.

Budapest, 2008. szeptember 15.



(Kocsis László)

mb. tud. osztályvezető *h*

ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.

5.



Nyilvántartási szám: 503/0933

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2003 számon - akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
- A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 043/2001 számon - kijelölt termékvizsgáló és -tanúsító szervezet
- A 16/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény alapján építőipari műszaki engedély kidolgozására feljogosított jóváhagyó szervezet

Telefon: 372-6100

Telefax: 386-8794

E-mail: info@emi.hu

Internet cím: <http://www.emi.hu>

MÁK:10023002-00286136-00000017

Adóig. szám:20783185-2-51