



Termék Megfelelőségi

DF_G_FB_DFB_CC.
HX002

Nyilatkozat

Kiállítás helye, kelte: Budapest, 2013 - 07 - 01

Szállító neve és címe: Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft, Budapest, Bécsi út 271. 4. em. 1037 Tel: 80/44-58-44 Fax: 436-6390	Szállítói nyilatkozat: Kijelentjük, hogy ez (ezek) a termék (-ek) megfelelnek az európai parlamenti és tanácsi 305/2011/EU rendelet forgalmazásra vonatkozó és annak kiegészítéseként hatályba lépett 275/2013(VII.16.) Kormányrendelet, betervezésre és beépítésre szabályozásban foglaltaknak. Az EN 1024:2004 (MSZ EN 1024-2005) előírásának megfelelően tanúsítjuk, hogy a termék (-ek) a Hilti AG által definiált terhelhetőségi értékeknek megfelel (-nek). A megengedett terhelési alapértékek a Hilti Termékkatalógusában találhatóak.
A termék megnevezése: Dugattyús elven működő, szegbeverőgéppel betonba, vasbetonba és acélba elhelyezhető betétedzett, rozsdamentes acélból készülő X-FB; X-DDFB; X-HS; X-CC kábelrögzítő bilincsek és függesztők rögzíthető tározott patronokkal, valamint GX szeg szortimenttel. VTSZ: 73269098; Patronok VTSZ: 27111391	Felhívjuk a tisztelt Felhasználó figyelmét arra, hogy termékeinkre csak az általunk előírt technológiai-, és egyéb utasítások (beépítés, elhelyezés, szállítás, tárolás stb.) teljes körű betartása esetén vállalunk felelősséget.
Lényeges tulajdonságok: Kizárólag géppel elhelyezhető kábelrögzítő bilincsek rögzítésére szolgáló szegek. A HILTI gázpatronos szegbeverő készülékeihez (GX 100, GX 120-(ME) kizárólag GC 11 illetve GC 21 gázpatron használható! ----- Gyártáshoz felhasznált főbb anyagok: St 36, illetve St 52 minőségű betétedzett, melegen alakított acél, 5 µm galvanikus horganyzással, a DIN17100 szerint. Felületi keménysége 50-52HRC. X-FB 8-40mm, Ø8-40mm kábel rögzítésére alkalmasak X-DFB 16-28mm, Ø16-28mm kábel rögzítésére alkalmasak X-HS 4-6-8mm menetesszár csatlakozó X-CC fődémfüggesztő	Vizsgálati jegyzőkönyvek: Tűzállóságra: Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft. – TMI Építőipari műszaki engedély: Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft. – ÉME A-61/2013 Department of BUILDING AND SAFETY, USA COLA RR 25675 International Electrotechnical Commission, Switzerland IEC 60695-2-11
Minősítés, generális szabványok: ISO 9001:2000, ISO 9002, DIN 4102-12:1998	

A dokumentum visszavonásig, illetve a tartalmat érintő első módosításig érvényes.

Ez a dokumentum kizárólag a vásárlási számlával együtt érvényes!

Dúzs Tamás
Minőségügyi megbízott

HILTI (Hungária) Kft.
1037 Bp., Bécsi út 271.
Tel.: 436-6390, Fax: 436-6390
Adószám: 14354544-2-41
0057

Sokoray Péter
termékmenedzser